

OL.OL MAAPINNA KÕRGUS	110,00	109,92	110,25	112,50	113,01	113,12	113,03	112,77	112,72
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK	108,80	108,09	108,03	110,70	111,21	111,32	111,23	110,97	110,92
TORUSTIKU SÜGAVUS	1,20	1,83	2,22	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
KALLE	0,108	0,009	0,086	0,017	0,006	0,012	0,025	0,009	
PIKKUS	6,6	6,7	30,9	30,7	18,2	7,8	10,3	5,8	40,0
TORU LÄBIMÕÕT	PEH De40 L=50,2m								

TRASSI SKEEM


109.85
109.90
110.10
110.37
K
111.21
112.79
112.97
112.83
112.33
113.06
113.07
113.05
113.19
112.72
Kraav


114,40
111,13
4x kõrgepingekaabel
2x kõrgepingekaabel
111,47
112,60
112,80
114,05
114,90
115,36
115,40
109,67
110,80
111,00
112,25
113,10
113,56
113,60
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,031
0,028
40,0
0,027
7,4
0,036
35,0
0,028
30,2
0,015
31,4
0,004
9,3
0,0004
113.34
112.72
112.58
113.03
112.00
112.25
112.42
112.06
113.69
113.83
114.70
114.83
115.25
111.64
111.87
114.30
115.19
112.96
115.83
115.10
115.98
116.08
114.88
115.32
115.18


kõrgepinge õhuliin
side õhuliin
114,96
114,99
Veesõlm nr 3
kõrgepingekaabel
sidekaabel
115,41
115,41
115,24
115,58
115,74
115,77
116,13
115,93
115,83
115,72
113,61
113,61
113,44
113,78
113,94
113,97
114,33
114,13
114,03
113,82
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,90
26,5
0
2,9
21,7
0,008
0,007
48,4
0,007
21,9
0,003
9,2
0,011
31,4
10,5
0,019
0,024
4,2
0,048
4,4
35,6
veetorustik PEH De63 L=688,8m


116.00
115.00
114.00
113.00
112.00
111.00
110.00
109.00
KÕRGUS (m)
Veesõlm nr 2
111,40
survekanalisatsioonitoru
111,00
112,93
112,93
112,68
113,15
115,67
115,85
116,01
116,29
109,20
111,13
111,13
110,88
111,35
113,87
114,05
114,21
114,49
1,80
0,130
0,048
40,0
0,000
9,0
25,8
0,010
0,047
10,1
0,646
3,9
0,086
2,1
0,084
1,9
0,048
5,8
1000 BET 112.49-112.17
116.06
115.96
115.95
113.96
113.02
111.97

- - - proj kanalisatsioonitoru (1m kaugusel paralleelselt)
- - - proj survekanalisatsioonitoru (1m kaugusel paralleelselt)

KOMPAKTFILTER
KOMPAKTFILTER OÜ
Riia 185-101
Tartu 51014
GSM 555 96 937
MTR registreeringud
EEO002452
EEH005376
EEP002091

hor M 1:500
vert M 1:50

Valga mk, Palupera vald, Nõuni küla
Nõuni algkool - Kaasiku elamu - Kaasiku
pumpla - Nõuni puurkaevu

Projekteeritav survekanalisatsioonitoru
kanalisatsioonitoru ja veetoru

VEETORU PIKIPROFIIL

Joonis 4
Leht 1
04.03. 2017a.

TÖÖ NR:019-260217

Koostas:	Silvar Uusna
Projekti juht:	Kaspar Nurk
Kontrollis:	Ülo Lehemets